

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM

SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

Všetkým
obecným a mestským úradom
v okresoch Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ORHZ-ZH1-431-001/2019

Vybavuje
kpt. Ing. Mazúrová

Žiar nad Hronom
02.10.2019

Vec

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2019/2020

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného čistenia a kontroly komínov a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnebezpečnostných predpisov.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarom v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarový dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží. Tieto kontroly sa v objektoch vykonávajú **najmenej raz za 5 rokov**, ak nebezpečenstvo vzniku požiaru kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu, pričom **preventívne protipožiarne kontroly je najlepšie vykonávať pred začiatkom vykurovacej sezóny!**

Obec vytvára na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Pozornosť je nutné venovať všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným zariadeniam a ich súčasťam ako sú dymovody, sopúchy, komíny a pod.

V prílohe č.1 Vám zasielame plagát pre občanov, ktorý je potrebný zverejniť na úradnej tabuli obce, popr. webovej stránke obce.

Pre informáciu zasielame kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:

Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

pplk. Ing. Ivan Pružina
riaditeľ v.r.



Príloha č. 1:



Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. **Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?**

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
 - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revíznik technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov až do výšky **331 €**.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite opláti a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

